

Czujka tlenku węgla ratuje życie mieszkańcom domu

07 maja 2019 r. o godz. 02.01 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Mońkach wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Knyszyn Zamek. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce okazało się, że w budynku murowanym pali się sadza, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia komina i zapalenia się na poddaszu izolacji podłogi (styropian) oraz otuliny rurek z wodą na poziomie kotłowni. Ponadto podczas przeprowadzonego rozpoznania okazało się, że domowników (dwóch mężczyzn) o pożarze zaalarmowała zamontowana w okolicy komina czujka tlenku węgla. Właściciel domu przed przybyciem straży pożarnej sam podjął próbę ugaszenia pożaru za pomocą gaśnicy proszkowej przygaszając pożar, a następnie obaj panowie wyszli na zewnątrz budynku nie odnosząc obrażeń. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu c.o., usunięciu izolacji podłogi wokół komina, wybraniu sadzy przez wyczystkę, przewietrzeniu pomieszczeń oraz na oświetleniu terenu akcji. Miejsca pożaru ugaszono przy niewielkiej ilości wody. Strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W akcji trwającej 2 godz. 23 minuty brały udział: 4 samochody ratowniczo-gaśnicze i 14 strażaków: z JRG Mońki, OSP Knyszyn.

Opracował: *mł. bryg. Sławomir Szafranski – KP PSP Mońki*

Zdjęcia: *asp. Krzysztof Bielski – KP PSP Mońki*



